

Anfrage der CDU-Fraktion – Drucksachen-Nr.: F 5011/2010; Dämmung der oberen Geschossdecke in städtischen Gebäuden

Städtische Objekte	zugängliche oberste Geschossdecke	Anforderung an EnEV 2009 erfüllt	Bemerkung/Begründung	geplante energetische Sanierung
Rathaus Markt 10	ja	ja		
Rathaus Breite Straße 1-3	ja	ja		
Markt 12a	ja	ja		
Theaterstr. 16d	ja	nein	Aufnahme in Investitionsprogramm	2011/2012
Archiv Dahmer Str.	ja	nein	Gebäude ist nur teilbeheizt, da nur ein Arbeitsplatz	
Fundus Dahmer Str.	nein	nein	Keine dauerhafte Beheizung von 19 Grad Celsius über 4 Monate im Jahr notwendig	
Feuerwehr Luckenwalde	nein	nein	Feuerwache bekommt neuen Standort	
Feuerwehr Bergsiedlung	nein	nein	Keine dauerhafte Beheizung von 19 Grad Celsius über 4 Monate im Jahr notwendig	
Feuerwehr Kolzenburg	nein	nein	Keine dauerhafte Beheizung von 19 Grad Celsius über 4 Monate im Jahr notwendig	
Feuerwehr Frankenfelde	nein	ja		
Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, Frankenstr. 12	nein	nein	Schule soll im Rahmen der Stadterneuerung komplett saniert werden	
Friedrich-Ebert-Grundschule, Theaterstr. 15a	ja	ja		
Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule, Jahnstr. 28	nein	ja		
Sportbetonte Oberschule Jahnstr. 28	nein	ja		
Sporthalle Jahnstraße	nein	ja		
Internat Oberschule, Goethestr. 7 (OG)	nein	ja		
Kita Regenbogen Hort GS III	nein	ja		
Kita Burg, Am Burgwall 15	nein	ja		
Kita Sunshine, Str. zum Freibad 65	nein	ja		
Kita Am Weichpfehl, Arndtstr. 18	nein	ja		
Kita Vier Jahreszeiten, Rosa-Luxemburg-Str. 13	nein	ja		
Kita Rundbau, Arndtstr. 17	nein	ja		
ehem. Oberschule Poststraße	ja	teilweise	Hintergebäude Dach gedämmt, Dachsanierung Vordergebäude ab Mai 2010	
Jugendtreff, Jahnstr. 29	nein	ja		
KLAB, Beelitzer Tor 10	ja	nein	Nicht ausreichende Schüttung in der Holzbalkendecke zum Dach, Prüfung §10 Abs.6	
Seelenbinderstadion, Str. des Friedens	ja	ja		

Städtische Objekte	zugängliche oberste Geschossdecke	Anforderung an EnEV 2009 erfüllt	Bemerkung/Begründung	geplante energetische Sanierung
E.-Kloß-Stadion	nein	nein	Keine dauerhafte Beheizung von 19 Grad Celsius über 4 Monate im Jahr notwendig	
Sportplatz Baruther Tor	nein	nein	Dach Anbau ist Sanierung für 2010 geplant, Sanierung Dach Hauptgebäude geplant	2011/2012
Ringerhalle	nein	ja		
Sporthalle Dahmer Str.	nein	nein		
Fläming Therme	nein	ja		
Freibad Elsthal	nein	nein	Unbeheizt	
Fläminghalle	nein	ja		
Gemeindehaus Frankenfelde	ja	ja		
Gemeindehaus Kolzenburg	nein	nein	Antrag auf Fördermittel in Arbeit, Modernisierung 2011 geplant	
Markt-WC	ja	ja		
Tierpark-WC	nein	ja		
Tierpark Sozialgebäude	ja	ja		
Bauhof	nein	ja		
Museum	ja	ja		
Stadttheater	ja	ja		
Bibliothek	ja	ja		
Luckenwalder Tafel, Brandenburger Straße	ja	nein	nicht ausreichende Schüttung in der Holzbalkendecken zum Dach, Prüfung §10 Abs.6	
Haus Sonnenschein, Schützenstr. 37	nein	ja		
Heim für Übernachtungen, Schützenstr. 6	ja	nein	nicht ausreichende Schüttung in der Holzbalkendecke zum Dach, Prüfung § 10 Abs.6	2011
Frauenhaus, Große Weinbergstr. 42	ja	ja		
Wohnhaus Heinrich-Zille-Str. 3	ja	nein	nicht ausreichende Schüttung in der Holzbalkendecke zum Dach, Prüfung §10 Abs. 6	
Gewerbehof	nein	ja		
Waldfriedhof	nein	nein	Konstruktiv nicht möglich – Denkmalschutz, dauerhaft 19 Grad Celsius nicht notwendig (Kapelle: EnEV 2009 gilt nicht für gottesdienstliche Gebäude)	
Jüterbogener Friedhof	nein	nein	Konstruktiv nicht möglich – Denkmalschutz, dauerhaft 19 Grad Celsius nicht notwendig	
Kolzenburger Friedhof	nein	nein	Unbeheizt	
ehem. Realschule Kurze Str.	ja	nein	Leerstand – unbeheizt	
Pflegeheim Jänickendorfer Str.	ja	nein	Leerstand – unbeheizt	
Heinrich-Stift Lindenstr.	ja	nein	Leerstand – unbeheizt	
Postbahnhof	ja	nein	Leerstand	2010/2011

