

## Anfragenbeantwortung

46. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der  
Stadtverordnetenversammlung  
am 29.01.2013

### 6.3. Wasserschaden Turnhalle Arndtschule

**Herr Neumann** berichtet, dass es in der vergangenen Woche zu einem großflächigen Wasserschaden in der Turnhalle der Arndtschule kam. Er möchte wissen, ob es schon eine Bestandsaufnahme zur Schadensbeseitigung gab und ab wann die Halle wieder nutzbar sein wird.

**Frau Herzog-von der Heide** wird der Angelegenheit nachgehen.

Antwort der Verwaltung:

Die Heizungsanlage ist in der Nacht zum 24.01.2013 komplett ausgefallen. Bei Nachttemperaturen von unter minus 15 Grad sind 2 Heizkonvektoren in der Turnhalle aufgefroren und haben zu einem großflächigen Wasserschaden geführt. Die Heizkörper werden in der 6. KW ausgetauscht.

Eine notwendige Reparatur Parkett kann erst nach vollständiger Austrocknung erfolgen. Einen genauen Termin dafür kann zur Zeit nicht benannt werden.

Zusammen mit der Schulverwaltung erfolgt gegenwärtig die Prüfung, ob die Flämingshalle als Ausweich für den Schul- und Vereinssport genutzt werden kann.

i. A. Werner Stahl  
Abt.-Ltr. Technische Gebäudeverwaltung

Verteiler: Stadtverordnete, BM,11,13,14,20,61,80,PR