

# Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport



öffentlich

## Anfragenbeantwortung

39. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

### 8.2. Anforderungen der Ludwig-Jahn-Sporthalle

**Herr Ott** sagt, dass die Ludwig-Jahn Sporthalle nicht den offiziellen Anforderungen, wegen des zu geringen Abstandes des Spielfeldes „Handball“ zur Wand genüge. Gibt es entsprechende Vorschriften?

#### Antwort der Verwaltung:

Das Spielfeld hat die Maße 20X40 Meter. In der Jahnhalle haben wir an den Längsseiten einen Sicherheitsabstand von 1,30m (Vorschrift 1m). An den Stirnseiten 1,46m (Vorschrift 2m). Die Jahnsporthalle ist von einer techn. Kommission des Landesverbandes abgenommen und als Spielhalle eingetragen und zulässig. Die kleineren Missverhältnisse (Basketballkörbe, Auslaufzonen) wurden akzeptiert.

Bei der Sanierung der Halle (Anbringen Prallschutz) ging Fläche verloren. Somit ist im „Eingangsbereich“ der Halle auch die Zuschaueranzahl begrenzt. Es gibt vom Verband die Regelung: Wirken die Zuschauer (Anzahl) störend, müssen die Ordnungskräfte eingreifen und dürfen keine Zuschauer mehr in die Halle lassen. In der Sporthalle finden Punktspiele statt. Genauso finden Spiele in der R. Breitscheid Halle statt. Spiele, zu denen hohe Zuschauerzahlen erwartet werden, finden in der Fläminghalle statt. Der technische Leiter des Handballvereins sieht keine Bedenken (Gespräch am 21.11.).

Seifert  
Hauptamt

Verteiler: Stadtverordnete, sachkundige Einwohner des Ausschusses,  
BM,11,13,14,20,61,80,PR