

Anlage
zur Niederschrift der 20. STVV vom 27.09.2016/Ö

Brandschutz in öffentlichen städtischen Einrichtungen

Vorbemerkung

- Die Einrichtungen der Stadt entsprechen den Standards, die im Zeitpunkt der Baugenehmigung/Inbetriebnahme gefordert sind.
- Es gibt keine Standardanpassungspflicht. Ältere Einrichtungen genießen Bestandsschutz, solange sie baulich unverändert und gleichgenutzt bleiben.

Vorbemerkung

- In den Einrichtungen, in denen städtische Mitarbeiter arbeiten, finden regelmäßig Arbeitsschutzbegehungen statt. Dabei festgestellte Mängel, wie z. B. zugestellte Fluchtwege, Überschreitung der Prüffrist eines Feuerlöschers oder mangelnde Kennzeichnung einer Sammelstelle, werden unverzüglich abgestellt.

Generalsanierungen/Neubau

- Die Stadt hat viele ihrer Bestandsgebäude generalsaniert. In diesem Zuge ist auch der Brandschutz so „aufgerüstet“ worden, dass er einem Neubaustandard genügt, der auch in 2016 immer noch aktuell ist.
 - Installiert sind Rauchwarnanlagen (RWA), die automatisch die Entrauchung der Fluchtwege bewirken.
 - Installiert sind auch Brandmeldeanlagen (BMA), die selbständig im Gebäude Alarm auslösen und gleichzeitig die Meldeanlage in der Feuerwache aktivieren.

Ringertrainingshalle – erbaut 1995



Flämingshalle – generalsaniert 1999



Fläming-Therme – generalsaniert 2000



Go7 – generalsaniert 2000



Markt 12a – generalsaniert 2003



HeimatMuseum – generalsaniert 2005



Friedrich-Ludwig-Jahn-Schulkomplex generalsaniert 2006



Tribüne W.-Seelenbinder-Stadion – erbaut: 2006



STVV 27.09.2016 Herzog/Reinelt/Stahl

Gewerbehof Luckenwalde – generalsaniert 2006



Turnhalle F.-L.-Jahn – generalsaniert 2007



Bibliothek im Bahnhof – generalsaniert 2008



Kita Regenbogen – generalsaniert 2010



STVV 27.09.2016 Herzog/Reinelt/Stahl

Kita Burg – generalsaniert 2012



Gemeindehaus Kolzenburg – generalsaniert 2012



Postbahnhof – generalsaniert 2013



Kita Vier Jahreszeiten – generalsaniert 2014



Hort Poststraße – generalsaniert 2014



Kinderclub „30 Freunde“ – generalsaniert 2014



Neubau Feuerwache 2016



STVV 27.09.2016 Herzog/Reinelt/Stahl

Aufgerüstete Einrichtungen im Bestandsschutz

- In enger Abstimmung zwischen dem Gebäudemanagement und der Abteilung Feuer- und Zivilschutz werden regelmäßig Gefährdungsanalysen vorgenommen und daraus zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes eingeleitet.
 - Schwerpunkt: Schulen- und Kita
 - publikumsintensive Einrichtungen

aufgerüstete Kita Rundbau



- Einbau
Hausalarmierung
(= rote Knopf muss per
Hand gedrückt werden
und löst
 1. Alarm im Gebäude
 2. Notruf in der
Feuerwache aus)

aufgerüstete Kita Am Weichpfuhl



- Einbau Hausalarmierung
- 2. Fluchtweg
- Rauchschutztüren

aufgerüstete Kita Sunshine



- Einbau Hausalarmierung
- Rauchschutztüren
- zweiter Fluchtweg pro Treppenhaus

aufgerüstete Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule



- Einbau Hausalarmierung
- Einbau RWA
- Rauchschutztüren

aufgerüstete Friedrich-Ebert-Grundschule



- Einbau Hausalarmierung
- Abschottung der Treppenhäuser

aufgerüstetes Stadttheater



- Treppenhausabschottung zur F.-Ebert-Grundschule
- RWA
- BMA

aufgerüstetes Rathaus Theaterstraße 16d



- Einbau Hausalarmierung bis 30.09.2016

aufgerüstetes Rathaus Markt 10



- Einbau Hausalarmierung
- BMA zur Sicherung der Flure
- Brandschutzkonzept 2016 erarbeitet
- Umsetzung für Folgejahre geplant
- auch Verlagerung publikumsintensiver Bereiche ins Erdgeschoss
- Inbetriebnahme eines Bürgerbüros bis 2018

aufgerüstete Notunterkunft



- BMA
- Rauchmelder (geplant)

für 2017 geplante Aufrüstung



Frauenhaus

- Einbau Hausalarmierung
- Einbau Rauchmelder

für 2017 geplante Aufrüstung



KLAB

- Einbau
Hausalarmierung

für 2017/18 geplante Aufrüstung



Gemeindefhaus Frankenfelde

- 2. Fluchtweg
Dachgeschoss
- BMA

Beantwortung der Anfrage F-6064/2016 „Brandschutz bei öffentlichen Einrichtungen“

Objekt	Realisierte Maßnahmen zum Brandschutz	Kosten In EUR	Geplante Maßnahmen einer Aufrüstung	Anlage i.S.v. § 7 BrandverhütungsschauVO (Durchführung)	Brandschutzprüfung im Zuge des Arbeitsschutzes
Rathaus	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau BMA 2011 • Einbau RWA Dachgeschoss: 2012 • Erarbeitung Brandschutzkonzept (BSK) 2016 	8.500	Umsetzung des BSK ab 2017: Abschottung der Treppenhäuser	ja (2014)	ja
Theaterstraße 16d	Einbau Hausalarmierungsanlage 2016	3.500		nein	ja
Archiv/ Fundus	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau BMA 2010 • Einbau Brandschutztür 2011 	8.000 5.000		ja (2014)	ja
Feuerwehr Markt			Umzug Ende 2016 in Dessauer Str. mit aktueller Brandschutz-ausstattung	nein	ja
Feuerwehrgarage Bergsiedlung				nein	
Feuerwehrgarage Kolzenburg	Neubau 2016			nein	
Feuerwehrgarage Frankenfelde	Neubau 1995/96			nein	
Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau Hausalarmierung 2001 • Einbau RWA 2013 • Ertüchtigung zu Rauchschutztüren in Treppenhäuser 2015/16 	3.500 2.500 18.000		ja (2015)	ja
Friedrich-Ebert-Grundschule	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau Hausalarmierung 1998 • Treppenhausabschottung 2009/2016 	3.000 35.000		ja (2015)	ja
Schulzentrum Jahnstraße	Generalsanierung 2006 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2016)	ja

Objekte	Realisierte Maßnahmen zum Brandschutz	Kosten In EUR	Geplante Maßnahmen einer Aufrüstung	Anlage i.S.v. § 7 BrandverhütungsschauVO (Durchführung)	Brandschutzprüfung im Zuge des Arbeitsschutzes
Turnhalle Jahnstraße *	Generalsanierung 2007 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	ja
Internat / Go7	Generalsanierung 2000 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen Einbau von Rauchmeldern in allen Internatszimmern 2016	500		ja (2015)	ja
Heimatismuseum	Generalsanierung 2005 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	ja
Stadttheater	<ul style="list-style-type: none"> • Brandschutz-technische Abschottung zur F.-E.- Schule 1998 • Einbau BMA 1998 	20.000 15.000		ja (2014)	ja
Bibliothek	Generalsanierung 2008 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2014)	ja
Tafel (Fremdbetreibung)	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau 2. Fluchtweg • Abschottung Treppenhaus 2008 	10.000		nein	
Haus Sonnenschein				nein	
Obdachlosen-Unterkunft (Fremdbetreibung)	<ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstung • Rauchmelder 2016 • BMA 2009 	500 1.000		nein	
Frauenhaus (Fremdbetreibung)				ja	
Kita Regenbogen	Generalsanierung 2010 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2015)	ja
Kita Burg (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2012 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2013)	

Objekte	Realisierte Maßnahmen zum Brandschutz	Kosten In EUR	Geplante Maßnahmen einer Aufrüstung	Anlage i.S.v. § 7 BrandverhütungsschauVO (Durchführung)	Brandschutzprüfung im Zuge des Arbeitsschutzes
Kita Sunshine (Fremdbetreibung)	Einbau Hausalarmierungsanlage 1998	4.000		ja (2016)	
Kita Am Weichpfuhl (Fremdbetreibung)	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau 2.Fluchtweg • Einbau Hausalarmierung 1996 • Einbau Rauchschutztüren 2015 	25.000 3.000 10.000		ja (2015)	
Kita Vier Jahreszeiten (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2014 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2014)	
Kita Rundbau (Fremdbetreibung)	Einbau Hausalarmierung 1996	3.000		ja (2014)	
Hort Poststraße (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2014 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2014)	
Jugendtreff Jahnstraße „30 Freunde“ (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2014 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			ja (2014)	
KLAB	Mängelbeseitigung potenzieller elektrischer Brandquellen	1.100		ja (2016)	
Werner-Seelenbinder-Stadion	Altbau- Abschottung hintere Treppenhaus 2004	5.000		nein	ja
Ernst-Kloß-Stadion				nein	ja
Sportplatz Baruther Tor				nein	ja
Ringerhalle	Generalsanierung 1995 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	ja
Turnhalle Kleiner Haag				nein	ja
Tribüne Werner-Seelenbinder-Stadion	Generalsanierung 2006 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	ja

Objekte	Realisierte Maßnahmen zum Brandschutz	Kosten In EUR	Geplante Maßnahmen einer Aufrüstung	Anlage i.S.v. § 7 BrandverhütungsschauVO (Durchführung)	Brandschutzprüfung im Zuge des Arbeitsschutzes
Fläming-Therme (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2000 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	
Freibad Elsthal (Fremdbetreibung)				nein	
Gewerbehof (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2006 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	
Postbahnhof (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 2013 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	
Waldfriedhof Kapelle				nein	
Jüterbogger Friedhof Kapelle				nein	
Markt 12a	Generalsanierung 2003 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	ja
Fläminghalle*	Generalsanierung 1999 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			Ja (2016)	ja
Öffentliches WC Tierpark (Fremdbetreibung)	Generalsanierung 1996 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	
Gemeindehaus Frankenfelde			Schaffung 2. Rettungsweg im Zuge des Umbaus	nein	
Gemeindehaus Kolzenburg	Generalsanierung 2012 entspricht nach wie vor den aktuellen Brandschutzbestimmungen			nein	
Siedlerheim Bergsiedlung (Fremdbetreibung)				nein	
Bauhof				nein	ja

* Sonderprüfung in Vorbereitung von Großveranstaltungen wie Konzerte, Abiball, Ausstellungen