



CDU/FDP-Fraktion

Datum: 2018-05-24

Anfrage/Antwort

Drucksachen-Nr.
F-6125/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	12.06.2018

Titel:

Anfrage zu den Wasserspielen auf unserem Boulevard

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: walbrach

Gesendet: Donnerstag, 24. Mai 2018 20:10

An: buergermeisterin

Betreff: Anfrage zu den Wasserspielen auf unserem Boulevard

Sehr geehrte Frau Herzog von der Heide,

am 19.04.2018 wurden die Wasseranlagen auf unserem Boulevard in Betrieb genommen.

Die Kinderaktionsfläche, das schöne Wasserspielfontänenfeld wird seither von vielen Kindern gern genutzt.

Wie auf dem beigefügten Video zu sehen (*liegt der Bürgermeisterin vor*), von einer männlichen Person leider auch missbräuchlich.

Daher meine Anfragen:

1. Zu welcher Zeit ist diese Wasserfontäne in Betrieb?
2. Wie und auf welche Art und Weise wird das Wasser der Fontänen gereinigt.
3. Wird dieses Wasser täglich gereinigt?

Ich danke Ihnen für die Beantwortung der Fragen.

Beste Grüße,

Nadine Walbrach
Stadtverordnete

Antwort der Verwaltung - Stadtplanungsamt:

Rechtlicher Rahmen für die Wasserqualität

Betriebswasser für Wasserspiele

Wasserqualität, hygienische Anforderungen nach DIN 18034

Wasserspiele im öffentlichen Bereich fallen unter die DIN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen, Anforderung an Planung, Bau und Betrieb“.

Zum Thema Wasserqualität ist hier festgelegt „es gelten die Anforderungen der Badegewässerverordnung“.

Höhere Anforderungen werden an Brunnen, die über einen oder mehrere Ausläufe verfügen, die optisch als Wasserabgabestelle gesehen werden können, gestellt. Hier ist Trinkwasserqualität erforderlich oder ersatzweise ein gut sichtbares Schild „Kein Trinkwasser“ anzubringen.

Betrieb in den Monaten April/Mai bis - Ende Oktober/Anfang November

Sowohl der Kariadelbrunnen als auch die Kinderaktionsfläche sind täglich von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Betrieb. Am Anfang hat die Zeitschaltung nicht richtig funktioniert, dieser Mangel ist nach der erfolgten VOB-Abnahme nicht mehr vorhanden.

Technische Beschreibung der Wasseraufbereitung und Wasserreinigung

Das gesamte Brunnenwasser, sowohl das von der Kinderaktionsfläche als auch vom Kariadelbrunnen, welche keine Trinkwasserqualität besitzen, wird über eine zentrale Wasseraufbereitungsanlage gereinigt. Neben chemischen Zusätzen wird das Wasser im Wasserbecken (im Wasserreservoir) mit einem Sandfilter gereinigt. Viermal pro Woche wird die programmierte automatische Rückspülung aktiviert. Zusätzlich verfügt das Wasserreservoir über Saug- und Fangkörbe.

Reinigungsarbeiten sowie Service der Brunnenanlage:

Während der Betriebszeiten der Wassertechnik von April bis November werden folgende Tätigkeiten durchgeführt:

tägliche optische Kontrolle

mehrmals wöchentlich:

- Laub, Papier, Plastik oder andere Gegenstände von der Schlitzrinne im Brunnen und den Düsentöpfen der Kinderattraktionsfläche entfernen
- ebenso bei Bedarf Laub, Papier, Plastik oder andere Gegenstände aus der Wanne des Kariadelbrunnens entfernen

mindestens 1-mal wöchentlich:

- Überprüfung der Chemiekanister auf Inhalt bzw. Austausch der Kanister
- Dokumentation des Wasserverbrauches

je 1 - 2 Monate:

- Austausch des Wassers im Wasserreservoir und im Kariedelbrunnen
- Reinigung der gesamten Brunnenfläche (Kinderaktionsfläche sowie Kariedelbrunnenbecken) mit einem Druckreiniger
- Reinigung der Saugkörbe im Wasserreservoir
- Reinigung des gesamten Bodens im Wasserreservoir
- Kalibrierung der Wasseraufbereitung
- Befüllung der Anlage mit Frischwasser und Überprüfung des frisch eingefüllten Wassers nach PH-Wert und Desinfektion

P. Mann
Amtsleiter

2018-05-31