



### Anfragenbeantwortung

07. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung am 10.08.2020

#### 4.1. Inbetriebnahme von zwei Rollos in der Kita Burg

Ein Bürger möchte wissen, wann mit der Inbetriebnahme der zwei zuletzt angebrachten Rollos in der Kita Burg zu rechnen sei.

Die Frage wird schriftlich beantwortet.

#### Antwort der Verwaltung:

Die Montage des außenliegenden Sonnenschutzes wurde bereits in 2019 beauftragt. Die Umsetzung der Anlage wurde mehrfach angemahnt und kam leider erst in der 2.KW 2020 zur Ausführung.

Leider fiel erst nach der Fertigstellung der Montage auf, dass die Montagefirma fachlich nicht in der Lage gewesen ist, die elektrische Ansteuerung umzusetzen.

Die Elektroanlage ist mit sogenannter „BUS-Technik“ ausgestattet, wofür spezielles Fachwissen und Programmierkenntnisse notwendig sind. Daher war es erforderlich, die ursprüngliche Installationsfirma der Anlage mit der Aufgabe zu beauftragen. Dies erfolgte umgehend nach Feststellung der Lage Anfang Februar 2020. Einzelne technische Abstimmungen haben weitere Zeit in Anspruch genommen, sodass erst mit großer Verzögerung ein Angebot und eine Beauftragung zu Stande kamen.

Auf mehrfacher Nachfrage und Ermahnung bei der Installationsfirma, ist uns am 11.08.2020 ein Montagetermin für den 18.08.2020 benannt worden.

i. A. Felix Hochmuth  
Technische Gebäudeverwaltung