

Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde

Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung, Umweltschutz und Verkehr



öffentlich

Anfragenbeantwortung

01. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau- und Stadtentwicklung, Umweltschutz und Verkehr am 03.09.2024

2. Einwohnerfragestunde

Ein Bürger fragt, warum bei der teuren Rathaussanierung nicht an DIN-gerechte automatische Türöffner und eine Ansage im Fahrstuhl gedacht wurde.

Frau Herzog-von der Heide nimmt die Frage auf.

Antwort der Verwaltung:

Für die Barrierefreiheit sind im Rathaus an den Feuer- und Rauchschutztüren Feststellanlagen angebaut, dies betrifft auch die historischen Türen vom und zum Sitzungssaal, welche zu Rauchschutztüren ertüchtigt wurden. Leider gab es aufgrund fehlerhafter Lieferung ein Missverständnis bei der Ausführung der Feststellanlage an den historischen Türen; dies wird noch von der beauftragten Firma beseitigt, so dass bei Bedarf beide Türflügel offenstehen können.

Der Aufzug wurde mit Sprachansage beauftragt, dies stellt aktuell noch einen Mangel dar, der von der beauftragten Firma noch beseitigt werden muss.

Stephan Ritter
Abteilungsleiter Technische Gebäudeverwaltung