



Anfragenbeantwortung

03. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
05.11.2024

6.8. Einzäunung Gullydeckel Bahnhofstraße

Herr Swik fragt, wann an der eingezäunten Stelle in der Bahnhofstraße etwas getan werde, da seit seiner Nachfrage in der Stadtverordnetenversammlung im September noch nichts passiert sei.

Der Sache werde erneut nachgegangen, so Frau Herzog-von der Heide.

Antwort der Verwaltung - Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt:

Im Rahmen der Bewirtschaftung / Kontrolle der Schmutzwasserkanäle hat die NUWAB, als Betreiber der Anlagen festgestellt, dass im Verlauf der Bahnhofstraße (Abschnitt Beelitzer Straße bis Kreisverkehr) ein Abwasserschacht nebst Schmutzwasserhausanschluss in einem sehr desolaten Zustand ist. Der Zustand erforderte die Sperrung des Verkehrs um einen weiteren Lasteintrag und damit ein mögliches Totalversagen des maroden Bauwerkes zu verhindern. Im Anschluss musste das Schachtbauwerk aufgemessen, konstruiert und bei einem Hersteller bestellt werden.

Die Lieferung wurde für den 11.11.2024 avisiert. Zwischenzeitlich laufen die Bauarbeiten zum Austausch des maroden Bauwerkes.

Durch die frühzeitige Sperrung sollte verhindert werden, dass das Bauwerk einbricht und somit eine Gefahrenstelle in der Fahrbahn entsteht. Sie diene der Sicherheit des Verkehrs.

i. A. Dirk Ullrich
Amtsleiter